

2025年下半年排污单位执法监测结果（污水处理厂）

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
东丽区	天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂（新厂）	总排口	2025-08-12	pH值	7.1	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.053	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	<20	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	14	30	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	4.2	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	<4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂（LAS）	0.142	0.3	mg/L		是	--
				总氮	8.51	10	mg/L		是	--
				总磷	0.18	0.3	mg/L		是	--
东丽区	天津市东丽区华明高新区污水处理厂	总排口	2025-07-07	pH值	7.5	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.269	5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	<20	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	11	50	mg/L		是	--
				色度	2	30	倍		是	--
				生化需氧量	3.4	10	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				悬浮物	<4	10	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂（LAS）	0.112	0.5	mg/L		是	--
				总氮	6.86	15	mg/L		是	--
				总磷	0.07	0.5	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
东丽区	中铁建发展集团（天津）水务有限公司	二期总排口	2025-08-12	pH值	7.3	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.146	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	<20	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	14	30	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	4.1	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	<4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	0.112	0.3	mg/L		是	--
				总氮	7.38	10	mg/L		是	--
				总磷	0.09	0.3	mg/L		是	--
				pH值	7.5	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.151	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	<20	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	13	30	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	3.9	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	<4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	0.105	0.3	mg/L		是	--
				总氮	7.19	10	mg/L		是	--
				总磷	0.13	0.3	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
北辰区	北辰区水务局科技园区提标污水处理厂	厂总排水口	2025-12-10	pH值	7.1	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.159	3.0	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	220	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	15	30	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	5.1	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
			2025-11-12	总氮	4.51	10	mg/L		是	--
				总磷	0.06	0.3	mg/L		是	--
				pH值	7.5	6-9	无量纲		是	--
				氨氮	0.153	3.0	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	240	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	13	30	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	4.2	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	5	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
				总氮	6.73	10	mg/L		是	--
				总磷	0.01	0.3	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
北辰区	北辰区水务局科技园区提标污水处理厂	厂总排水口	2025-10-15	pH值	7.6	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.044	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	390	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	13	30	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	4.2	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
			2025-09-10	总氮	3.70	10	mg/L		是	--
				总磷	0.01	0.3	mg/L		是	--
				pH值	7.6	6-9	无量纲		是	--
				氨氮	0.090	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	540	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	10	30	mg/L		是	--
				色度	4	15	倍		是	--
				生化需氧量	4.8	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	3	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
				总氮	4.83	10	mg/L		是	--
				总磷	0.03	0.3	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
北辰区	北辰区水务局科技园区提标污水处理厂	厂总排水口	2025-08-12	pH值	7.5	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.180	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	540	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	11	30	mg/L		是	--
				色度	4	15	倍		是	--
				生化需氧量	4.6	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
			2025-07-09	总氮	5.97	10	mg/L		是	--
				总磷	0.02	0.3	mg/L		是	--
				pH值	7.5	6-9	无量纲		是	--
				氨氮	0.166	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	460	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	11	30	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	3.3	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
				总氮	2.71	10	mg/L		是	--
				总磷	<0.01	0.3	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
北辰区	凯发新泉（天津）污水处理有限公司	总排水口	2025-12-10	pH值	6.9	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.198	3.0	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	280	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	10	30	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	4.7	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.3	mg/L		是	--
			2025-11-12	总氮	6.06	10	mg/L		是	--
				总磷	0.18	0.3	mg/L		是	--
				pH值	7.6	6-9	无量纲		是	--
				氨氮	0.275	3.0	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	280	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	16	30	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	4.6	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.3	mg/L		是	--
				总氮	6.42	10	mg/L		是	--
				总磷	0.11	0.3	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
北辰区	凯发新泉（天津）污水处理有限公司	总排水口	2025-10-15	pH值	7.6	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.202	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	340	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	13	30	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	4.5	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	5	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.3	mg/L		是	--
			2025-09-11	总氮	6.06	10	mg/L		是	--
				总磷	0.18	0.3	mg/L		是	--
				pH值	8.0	6-9	无量纲		是	--
				氨氮	0.954	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				化学需氧量	22	30	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
			2025-09-10	总氮	4.44	10	mg/L		是	--
				总磷	0.16	0.3	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	450	1000	个/L		是	--
				色度	4	15	倍		是	--
				生化需氧量	4.6	6	mg/L		是	--
				悬浮物	5	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.3	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
北辰区	凯发新泉（天津）污水处理有限公司	总排水口	2025-08-12	pH值	7.4	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.204	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	490	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	10	30	mg/L		是	--
				色度	4	15	倍		是	--
				生化需氧量	4.8	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.3	mg/L		是	--
			2025-07-09	总氮	6.88	10	mg/L		是	--
				总磷	0.20	0.3	mg/L		是	--
				pH值	7.4	6-9	无量纲		是	--
				氨氮	0.335	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	700	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	8	30	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	3.5	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	5	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂（LAS）	0.06	0.3	mg/L		是	--
				总氮	5.39	10	mg/L		是	--
				总磷	0.14	0.3	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
北辰区	天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂	厂总排水口	2025-12-10	pH值	7.2	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.413	3.0	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	240	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	8	30	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	4.2	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	5	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
			2025-11-12	总氮	6.67	10	mg/L		是	--
				总磷	0.05	0.3	mg/L		是	--
				pH值	7.8	6-9	无量纲		是	--
				氨氮	0.340	3.0	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	270	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	9	30	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	4.1	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
				总氮	6.58	10	mg/L		是	--
				总磷	0.04	0.3	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
北辰区	天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂	厂总排水口	2025-10-15	pH值	7.5	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.277	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	320	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	30	30	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	4.1	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
			2025-09-10	总氮	4.45	10	mg/L		是	--
				总磷	0.11	0.3	mg/L		是	--
				pH值	7.6	6-9	无量纲		是	--
				氨氮	0.288	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	460	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	14	30	mg/L		是	--
				色度	4	15	倍		是	--
				生化需氧量	4.5	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	3	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
				总氮	5.61	10	mg/L		是	--
				总磷	0.17	0.3	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
北辰区	天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂	厂总排水口	2025-08-12	pH值	7.3	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.266	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	620	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	15	30	mg/L		是	--
				色度	4	15	倍		是	--
				生化需氧量	4.5	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
			2025-07-09	总氮	7.87	10	mg/L		是	--
				总磷	0.12	0.3	mg/L		是	--
				pH值	7.3	6-9	无量纲		是	--
				氨氮	0.309	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	470	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	14	30	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	3.5	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
				总氮	8.17	10	mg/L		是	--
				总磷	0.05	0.3	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
北辰区	天津市华博水务有限公司(北辰双青污水处理厂)	厂总排水口	2025-12-10	pH值	7.2	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.396	3.0	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	210	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	13	30	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	4.5	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
			2025-11-12	总氮	8.07	10	mg/L		是	--
				总磷	0.05	0.3	mg/L		是	--
				pH值	7.6	6-9	无量纲		是	--
				氨氮	0.328	3.0	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	240	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	12	30	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	4.3	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	5	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
				总氮	5.89	10	mg/L		是	--
				总磷	0.21	0.3	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
北辰区	天津市华博水务有限公司(北辰双青污水处理厂)	厂总排水口	2025-10-15	pH值	7.6	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.300	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	390	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	9	30	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	4.7	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	5	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
			2025-09-10	总氮	6.37	10	mg/L		是	--
				总磷	0.07	0.3	mg/L		是	--
				pH值	7.7	6-9	无量纲		是	--
				氨氮	0.280	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	470	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	15	30	mg/L		是	--
				色度	4	15	倍		是	--
				生化需氧量	3.8	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	5	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
				总氮	6.21	10	mg/L		是	--
				总磷	0.17	0.3	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
北辰区	天津市华博水务有限公司(北辰双青污水处理厂)	厂总排水口	2025-08-12	pH值	7.3	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.274	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	790	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	23	30	mg/L		是	--
				色度	4	15	倍		是	--
				生化需氧量	4.1	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	3	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
			2025-07-09	总氮	7.30	10	mg/L		是	--
				总磷	0.17	0.3	mg/L		是	--
				pH值	7.3	6-9	无量纲		是	--
				氨氮	0.328	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	390	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	14	30	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	3.4	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	0.06	0.3	mg/L		是	--
				总氮	5.34	10	mg/L		是	--
				总磷	0.03	0.3	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
北辰区	天津市润辰水务有限公司北辰区新区污水处理厂	厂总排水口	2025-12-10	pH值	7.0	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.265	3.0	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	260	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	16	30	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	4.9	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	5	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
			2025-11-12	总氮	4.54	10	mg/L		是	--
				总磷	0.04	0.3	mg/L		是	--
				pH值	7.4	6-9	无量纲		是	--
				氨氮	0.309	3.0	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	220	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	15	30	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	4.4	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
				总氮	2.31	10	mg/L		是	--
				总磷	0.03	0.3	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
北辰区	天津市润辰水务有限公司北辰区新区污水处理厂	厂总排水口	2025-10-15	pH值	7.7	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.264	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	400	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	13	30	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	4.3	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
			2025-09-10	总氮	7.15	10	mg/L		是	--
				总磷	0.03	0.3	mg/L		是	--
				pH值	7.7	6-9	无量纲		是	--
				氨氮	0.267	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	400	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	16	30	mg/L		是	--
				色度	4	15	倍		是	--
				生化需氧量	4.1	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
				总氮	2.33	10	mg/L		是	--
				总磷	0.06	0.3	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
北辰区	天津市润辰水务有限公司北辰区新区污水处理厂	厂总排水口	2025-08-12	pH值	7.3	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.173	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	700	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	15	30	mg/L		是	--
				色度	4	15	倍		是	--
				生化需氧量	4.5	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	5	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
			2025-07-09	总氮	5.09	10	mg/L		是	--
				总磷	0.25	0.3	mg/L		是	--
				pH值	7.1	6-9	无量纲		是	--
				氨氮	0.371	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	490	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	9	30	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	3.7	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	5	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	0.05	0.3	mg/L		是	--
				总氮	4.17	10	mg/L		是	--
				总磷	0.02	0.3	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
宝坻区	天津潮源水处理有限公司	总排放口	2025-10-20	pH值	7.1	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.131	2.0	mg/L		是	--
				动植物油	0.10	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	50	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	24	40	mg/L		是	--
				色度	3	20	倍		是	--
				生化需氧量	3.5	10	mg/L		是	--
				石油类	0.16	1.0	mg/L		是	--
				悬浮物	<4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
				总氮	6.39	15	mg/L		是	--
				总磷	0.06	0.4	mg/L		是	--
宝坻区	天津坻源水处理有限公司	总排放口	2025-10-20	pH值	8.3	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.168	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	0.16	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	<20	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	21	30	mg/L		是	--
				色度	3	15	倍		是	--
				生化需氧量	3.2	6	mg/L		是	--
				石油类	0.14	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	<4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
				总氮	1.32	10	mg/L		是	--
				总磷	0.03	0.3	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
宝坻区	天津地成污水处理有限公司（京津新城第一污水处理厂）	总排放口	2025-10-14	pH值	7.4	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.188	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	0.13	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	940	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	11	30	mg/L		是	--
				色度	5	15	倍		是	--
				生化需氧量	2.0	6	mg/L		是	--
				石油类	0.23	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	<4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.3	mg/L		是	--
				总氮	7.32	10	mg/L		是	--
				总磷	0.1	0.3	mg/L		是	--
宝坻区	天津市宝坻区大口屯镇人民政府（宝坻区大口屯镇产业功能区新建十经路污水处理站工程）	总排放口	2025-10-21	pH值	7.3	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.390	5	mg/L		是	--
				动植物油	0.19	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	50	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	11	50	mg/L		是	--
				色度	3	30	倍		是	--
				生化需氧量	1.3	10	mg/L		是	--
				石油类	0.13	1.0	mg/L		是	--
				悬浮物	<4	10	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L		是	--
				总氮	3.83	15	mg/L		是	--
				总磷	0.05	0.5	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
宝坻区	天津市碧水源环境科技有限公司（宝坻第二污水处理厂）	排放口	2025-10-20	pH值	7.3	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.179	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	0.07	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	<20	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	20	30	mg/L		是	--
				色度	5	15	倍		是	--
				生化需氧量	2.9	6	mg/L		是	--
				石油类	0.19	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	<4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.3	mg/L		是	--
				总氮	6.26	10	mg/L		是	--
				总磷	0.16	0.3	mg/L		是	--
宝坻区	天津市碧水源环境科技有限公司（宝坻第一污水处理厂）	总排放口	2025-10-20	pH值	7.2	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	1.06	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	<20	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	19	30	mg/L		是	--
				色度	4	15	倍		是	--
				生化需氧量	2.5	6	mg/L		是	--
				石油类	0.09	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	<4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.3	mg/L		是	--
				总氮	5.98	10	mg/L		是	--
				总磷	0.17	0.3	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
宝坻区	天津市碧水源环境科技有限公司（天津宝坻塑料制品工业区污水处理厂）	总排放口	2025-10-20	pH值	7.5	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.092	2.0	mg/L		是	--
				动植物油	0.14	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	<20	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	18	40	mg/L		是	--
				色度	6	20	倍		是	--
				生化需氧量	2.3	10	mg/L		是	--
				石油类	0.21	1.0	mg/L		是	--
				悬浮物	<4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.3	mg/L		是	--
				总氮	7.46	15	mg/L		是	--
				总磷	0.23	0.4	mg/L		是	--
宝坻区	天津市润达环境治理服务有限公司（天津宝坻九园工业园区污水处理厂）	总排放口	2025-10-14	pH值	7.5	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.129	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	0.08	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	<20	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	14	30	mg/L		是	--
				色度	5	15	倍		是	--
				生化需氧量	2.2	6	mg/L		是	--
				石油类	0.08	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	<4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.3	mg/L		是	--
				总氮	0.76	10	mg/L		是	--
				总磷	0.10	0.3	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
宝坻区	天津市新发工贸有限公司	总排放口	2025-10-20	pH值	7.8	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.368	5	mg/L		是	--
				动植物油	0.14	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	20	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	11	50	mg/L		是	--
				色度	4	30	倍		是	--
				生化需氧量	1.7	10	mg/L		是	--
				石油类	0.14	1.0	mg/L		是	--
				悬浮物	<4	10	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L		是	--
				总氮	0.63	15	mg/L		是	--
				总磷	0.09	0.5	mg/L		是	--
滨海新区	天津生态城水务投资建设有限公司	营城污水处理厂出水排放口	2025-12-22	氨氮	0.257	3.0	mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015)	是	--
				化学需氧量	<30	30	mg/L		是	--
				总氮	5.68	10	mg/L		是	--
				总磷	0.10	0.3	mg/L		是	--
			2025-11-24	氨氮	0.141	3.0	mg/L		是	--
				化学需氧量	<30	30	mg/L		是	--
				总氮	2.49	10	mg/L		是	--
				总磷	0.13	0.3	mg/L		是	--
			2025-10-20	氨氮	0.684	1.5	mg/L		是	--
				化学需氧量	<30	30	mg/L		是	--
				总氮	3.56	10	mg/L		是	--
				总磷	0.13	0.3	mg/L		是	--
			2025-09-18	氨氮	0.130	1.5	mg/L		是	--
				化学需氧量	<30	30	mg/L		是	--
				总氮	5.17	10	mg/L		是	--
				总磷	0.14	0.3	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
滨海新区	天津生态城水务投资建设有限公司	营城污水处理厂出水排放口	2025-08-21	氨氮	0.119	1.5	mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015)	是	--
				化学需氧量	15	30	mg/L		是	--
				总氮	3.69	10	mg/L		是	--
				总磷	0.14	0.3	mg/L		是	--
			2025-07-09	氨氮	0.250	1.5	mg/L		是	--
				化学需氧量	<30	30	mg/L		是	--
				总氮	8.03	10	mg/L		是	--
				总磷	0.16	0.3	mg/L		是	--
滨海新区	中海油(天津)污水处理项目管理有限公司	总排口	2025-12-12	pH值	7.6	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.173	3.0	mg/L		是	--
				动植物油	0.12	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	40	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	28	30	mg/L		是	--
				色度	4	15	倍		是	--
				生化需氧量	5.8	6	mg/L		是	--
				石油类	0.15	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.143	0.3	mg/L		是	--
			2025-09-05	总氮	4.36	10	mg/L		是	--
				总磷	0.05	0.3	mg/L		是	--
				pH值	7.5	6-9	无量纲		是	--
				氨氮	0.1	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	0.1	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	60	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	13	30	mg/L		是	--
				色度	3	15	倍		是	--
				生化需氧量	5.7	6	mg/L		是	--
				石油类	0.06	0.5	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
宁河区	天津津宁创环水务有限公司	宁河现代产业园区污水处理厂	2025-11-18	pH值	7.3	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	1.31	3.0	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	370	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	10	30	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	2.5	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	<4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂(LAS)	<0.050	0.3	mg/L		是	--
			2025-08-07	总氮	2.26	10	mg/L		是	--
				总磷	0.04	0.3	mg/L		是	--
				pH值	7.7	6-9	无量纲		是	--
				氨氮	0.25	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	500	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	6	30	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	1.7	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	<4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
				总氮	1.32	10	mg/L		是	--
				总磷	0.04	0.3	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
宁河区	天津康达污水处理有限公司	宁河县污水处理厂	2025-11-18	pH值	6.9	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.670	3.0	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	400	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	23	30	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	5.1	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	<4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.050	0.3	mg/L		是	--
			2025-08-07	总氮	1.81	10	mg/L		是	--
				总磷	0.08	0.3	mg/L		是	--
				pH值	7.5	6-9	无量纲		是	--
				氨氮	0.22	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	450	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	22	30	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	5	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	<4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
				总氮	1.03	10	mg/L		是	--
				总磷	0.14	0.3	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
宁河区	天津宁源水务有限公司	宁河潘庄工业区污水处理厂	2025-11-18	pH值	7.3	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.192	3.0	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	360	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	7.0	30	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	2.0	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	<4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.050	0.3	mg/L		是	--
				总氮	1.45	10	mg/L		是	--
			2025-08-07	总磷	0.03	0.3	mg/L		是	--
				pH值	8.1	6-9	无量纲		是	--
				氨氮	0.28	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	480	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	6	30	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	1.5	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	<4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	0.063	0.3	mg/L		是	--
				总氮	1.02	10	mg/L		是	--
				总磷	0.03	0.3	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
静海区	天津静海创业水务有限公司	总排口	2025-12-18	pH值	7.6	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.236	3.0	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	<20	1000	MPN/L		是	--
				化学需氧量	20	30	mg/L		是	--
				色度	4	15	倍		是	--
				生化需氧量	4.5	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	5	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
				总氮	4.84	10	mg/L		是	--
				总磷	0.09	0.3	mg/L		是	--
静海区	天津市泓创水务有限公司（静海北环工业区污水处理厂）	总排口	2025-12-18	pH值	7.4	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准(DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.173	3.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	<20	1000	MPN/L		是	--
				化学需氧量	26	40	mg/L		是	--
				色度	4	20	倍		是	--
				生化需氧量	3.7	10	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				悬浮物	<4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	0.08	0.3	mg/L		是	--
				总氮	1.44	15	mg/L		是	--
				总磷	0.04	0.4	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
静海区	天津市泓创水务有限公司（天津滨港高新铸造工业园污水处理厂）	总排口	2025-12-15	pH值	7.7	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.175	3.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	<20	1000	MPN/L		是	--
				化学需氧量	24	40	mg/L		是	--
				色度	3	20	倍		是	--
				生化需氧量	4	10	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				悬浮物	<4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
				总氮	7.86	15	mg/L		是	--
				总磷	0.06	0.4	mg/L		是	--
静海区	天津市泓创水务有限公司（天津市静海区刘官庄污水处理厂）	总排口	2025-12-18	pH值	7.9	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.308	3.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	<20	1000	MPN/L		是	--
				化学需氧量	32	40	mg/L		是	--
				色度	3	20	倍		是	--
				生化需氧量	4.8	10	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				悬浮物	4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
				总氮	8.8	15	mg/L		是	--
				总磷	0.11	0.4	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
静海区	天津市泓创水务有限公司（天津市静海区唐官屯镇第一污水处理厂）	总排口	2025-12-17	pH值	7.8	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.238	3.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	<20	1000	MPN/L		是	--
				化学需氧量	27	40	mg/L		是	--
				色度	3	20	倍		是	--
				生化需氧量	4.1	10	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				悬浮物	4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂（LAS）	0.05	0.3	mg/L		是	--
				总氮	2.04	15	mg/L		是	--
				总磷	0.13	0.4	mg/L		是	--
静海区	天津市泓创水务有限公司（天津团泊新城第二污水处理厂）	总排口	2025-12-15	pH值	7.2	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.142	3.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	<20	1000	MPN/L		是	--
				化学需氧量	26	40	mg/L		是	--
				色度	3	20	倍		是	--
				生化需氧量	3.8	10	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				悬浮物	4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂（LAS）	0.06	0.3	mg/L		是	--
				总氮	8.45	15	mg/L		是	--
				总磷	0.05	0.4	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
静海区	天津市华博水务有限公司（静海新城西城污水处理厂）	总排口	2025-12-17	pH值	7.7	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.25	3.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	<20	1000	MPN/L		是	--
				化学需氧量	28	40	mg/L		是	--
				色度	3	20	倍		是	--
				生化需氧量	3.9	10	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				悬浮物	4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂（LAS）	0.14	0.3	mg/L		是	--
				总氮	9.07	15	mg/L		是	--
				总磷	0.12	0.4	mg/L		是	--
静海区	天津市华静污水处理有限公司	总排口	2025-12-18	pH值	7.9	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.263	3.0	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	<20	1000	MPN/L		是	--
				化学需氧量	26	30	mg/L		是	--
				色度	3	15	倍		是	--
				生化需氧量	4.2	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	<4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂（LAS）	0.1	0.3	mg/L		是	--
				总氮	2.02	10	mg/L		是	--
				总磷	0.08	0.3	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
静海区	天津市静海区长兴污水处理厂	长兴污水处理厂废水总排口	2025-12-17	pH值	7.6	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.203	3.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	<20	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	27	40	mg/L		是	--
				色度	3	20	倍		是	--
				生化需氧量	4.3	10	mg/L		是	--
				石油类	0.1	1.0	mg/L		是	--
				悬浮物	5	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
				总氮	2.74	15	mg/L		是	--
				总磷	0.08	0.4	mg/L		是	--
静海区	天津市润达金源水务有限公司	总排口	2025-12-15	pH值	7.9	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.256	3.0	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	<20	1000	MPN/L		是	--
				化学需氧量	15	30	mg/L		是	--
				色度	4	15	倍		是	--
				生化需氧量	4.2	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	<4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
			2025-07-25	总氮	5.6	10	mg/L		是	--
				总磷	0.08	0.3	mg/L		是	--
				pH值	7.3	6-9	无量纲		是	--
				氨氮	0.847	1.5	mg/L		是	--
				化学需氧量	20	30	mg/L		是	--
				总氮	3.39	10	mg/L		是	--
				总磷	0.13	0.3	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
静海区	天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	总排口	2025-12-17	pH值	7.8	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.181	3.0	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	<20	1000	MPN/L		是	--
				化学需氧量	22	30	mg/L		是	--
				色度	3	15	倍		是	--
				生化需氧量	3.6	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	<4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	0.16	0.3	mg/L		是	--
				总氮	5.18	10	mg/L		是	--
				总磷	0.09	0.3	mg/L		是	--
蓟州区	天津鸿昇投资管理集团有限公司	废水总排口	2025-11-27	pH值	8.2	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	<0.025	3.0	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	50	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	12	30	mg/L		是	--
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	2.4	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	<4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	0.08	0.3	mg/L		是	--
				总氮	2.90	10	mg/L		是	--
				总镉	0.0006	0.005	mg/L		是	--
				总铬	<0.03	0.1	mg/L		是	--
				总汞	0.00008	0.001	mg/L		是	--
				总磷	0.03	0.3	mg/L		是	--
				总铅	0.012	0.05	mg/L		是	--
				总砷	0.0004	0.05	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
蓟州区	天津鸿昇投资管理集团有限公司	废水总排口	2025-09-09	pH值	7.9	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	0.034	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	<20	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	15	30	mg/L		是	--
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L		是	--
				色度	6	15	倍		是	--
				生化需氧量	3.0	6	mg/L		是	--
				石油类	<0.06	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	5	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
				总氮	3.66	10	mg/L		是	--
				总镉	0.0013	0.005	mg/L		是	--
				总铬	<0.03	0.1	mg/L		是	--
				总汞	0.00080	0.001	mg/L		是	--
				总磷	0.05	0.3	mg/L		是	--
				总铅	0.019	0.05	mg/L		是	--
				总砷	0.0011	0.05	mg/L		是	--
			2025-08-06	pH值	8.1	6-9	无量纲		是	--
				氨氮	0.027	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	<20	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	6	30	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
蓟州区	天津蓟源水处理有限公司	外排总口	2025-11-05	pH值	7.5	6-9	无量纲	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				氨氮	<0.025	3.0	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	<20	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	7	30	mg/L		是	--
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L		是	--
				色度	2	15	倍		是	--
				生化需氧量	1.8	6	mg/L		是	--
				石油类	0.09	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
				总氮	5.29	10	mg/L		是	--
				总镉	0.0012	0.005	mg/L		是	--
				总铬	<0.03	0.1	mg/L		是	--
				总汞	<0.00004	0.001	mg/L		是	--
				总磷	0.09	0.3	mg/L		是	--
				总铅	0.008	0.05	mg/L		是	--
				总砷	0.0012	0.05	mg/L		是	--
			2025-09-09	pH值	7.5	6-9	无量纲		是	--
				氨氮	0.313	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	940	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	5	30	mg/L		是	--

行政区	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	标准名称	是否达标	超标倍数
蓟州区	天津蓟源水处理有限公司	外排总口	2025-09-09	阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准 (DB12/599—2015)	是	--
				总氮	4.63	10	mg/L		是	--
				总镉	0.0003	0.005	mg/L		是	--
				总铬	<0.03	0.1	mg/L		是	--
				总汞	0.00016	0.001	mg/L		是	--
				总磷	0.19	0.3	mg/L		是	--
				总铅	0.004	0.05	mg/L		是	--
				总砷	<0.0003	0.05	mg/L		是	--
			2025-08-06	pH值	8.0	6-9	无量纲		是	--
				氨氮	0.050	1.5	mg/L		是	--
				动植物油	<0.06	1.0	mg/L		是	--
				粪大肠菌群数	<20	1000	个/L		是	--
				化学需氧量	5	30	mg/L		是	--
				色度	4	15	倍		是	--
				生化需氧量	1.0	6	mg/L		是	--
				石油类	0.11	0.5	mg/L		是	--
				悬浮物	4	5	mg/L		是	--
				阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.3	mg/L		是	--
				总氮	4.00	10	mg/L		是	--
				总磷	0.10	0.3	mg/L		是	--

注: “<”表示未检出, “<”后面的数值表示检出限。